



**Bureau Veritas Consumer
Product Services GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Germania
+ 49 (0) 8245 96810-0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Dichiarazione di conformità

**NOME ORGANISMO
CERTIFICATORE:**

Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH
ACCREDITAMENTO n° ZLS II6/G3933-1/8/09
Rif. DIN EN 45011
Data validità: 30-Giugno-2013

**OGGETTO: GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI ENEL
DISTRIBUZIONE, Ed. I, dicembre 2008**
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI CLIENTI PRODUTTORI ALLE RETI
ENEL IN BASSA TENSIONE

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:			
DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
X	X	X	

COSTRUTTORE:

Power Master Technology Co., Ltd.
8F, No. 651-3, Chung-Cheng Road, Hsin-Chuang City,
Taipei Hsien, **Taiwan 30353**

MODELLO:	PM-2000GT	PM-3000GT	PM-4000GT	PM-5000GT
POTENZA NOMINALE:	2,0kW	3,0kW	4,0kW	5,0kW

VERSIONE FIRMWARE: PV00098C

NUMERO DI FASI

monofase

RIFERIMENTO:

Il dispositivo non è equipaggiato con trasformatore di isolamento a
bassa frequenza.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:

Bureau Veritas Consumer Product Services GmbH
ACCREDITAMENTO n° ZLS II6/G3933-1/7/09
Rif. DIN EN ISO/IEC 17025
Data validità: 30-Giugno-2013

**Esaminati i Fascicoli Prove n°09TH0459-DK5940, emessi dal laboratorio Bureau
Veritas Consumer Product Services GmbH**

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni ENEL

Numero di certificato: U10-437

Data di emissione: 2010-10-11

Achim Haenchen
FIRMA RESPONSABILE